



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, 35 литера А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Дополнительное образование детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3912,9 кв. м.

- часть здания - ___ этажей (или помещение на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8125 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга)

Адрес места нахождения организации:

196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, 35 литера А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Московского района СПб, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Дополнительное образование детей

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 250

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*): **инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушениями слуха.**

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	отсутствуют
4.	поручни	поручни не округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,08 м.; ограждения с поручнями с одной стороны внутренних лестниц отсутствуют
5.	пандусы	отсутствуют
6.	подъемные платформы (аппарели)	есть
7.	раздвижные двери	отсутствуют
8.	доступные входные группы	<p>входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели;</p> <p>ширина дверных проходов соответствует нормативным требованиям, но высота элементов порогов более 0,014 м;</p> <p>лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м;</p> <p>дверные наличники и края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета;</p> <p>входные двери в здание двойные, внутренние двери имеют прозрачные полотна, на которые не нанесены контрастные полосы;</p> <p>для входа в здание имеется съемный пандус (аппарели), угол подъема не соответствует требованиям;</p>
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	на пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением;

		<p>ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям;</p> <p>ширина коридоров соответствует нормативным требованиям;</p> <p>дверные наличники и края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p>
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<p>носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов не соответствуют предъявляемым требованиям;</p> <p>в кабинетах для занятий техническим творчеством и компьютерными технологиями отсутствует необходимое для инвалидов по зрению, слуху оборудование;</p> <p>в вестибюле отсутствуют звуковые информаторы и текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации</p>
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<p>нумерация кабинетов, необходимые надписи не выполнены рельефным шрифтом и на контрастном фоне;</p> <p>отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения)</p>
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации контрастно не выделены (не окрашены контрастной краской, светящейся в темноте, на них не наклеены световые ленты)

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет

2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	да
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

12	Иные- укажите!	отсутствует специализированное оборудование для занятий с детьми с нарушениями зрения
----	----------------	---

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ^{**}	Сроки
1.	Произвести ремонт наружной лестницы, обеспечив шероховатость поверхностей ступенек и выделив цветом или фактурой краевые ступени. Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели	2017
2.	Разработать проект установки подъемной платформы для обеспечения входа в здание МГН	2017
3.	Обеспечить размещение контрастных полос на прозрачных полотнах дверей в холле здания	2017
4.	Окрасить кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или наклеить на них световые ленты.	2017
5.	Дверные наличники или края дверных полотен и ручки окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета. На выходах из помещения установить световые маяки для контрастного выделения дверного проема.	2017, 2018
6.	Произвести ремонтные работы по установке подъемной платформы в соответствии с утвержденным проектом	2018
7.	Установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность перед лестницей на прилегающую территорию на расстоянии 0,8 м.	2018
8.	Установить стенды с информацией для лиц с инвалидностью по зрению. Разместить рельефные пиктограммы возле входов в кабинеты (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1.35м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм)	2018
9.	Установить разноуровневые поручни с обеих сторон лестницы, учитывая, что поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м.	2018
10.	Приобрести звуковые информаторы и текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации для размещения в вестибюле здания	2018

^{**} С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1.	Разместить при входе в здание вывеску с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017
2.	Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика для инвалидов по слуху	По запросам
3.	Приобрести индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру для размещения в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий	2018
4.	Оснастить объект интерактивным компьютерным оборудованием для занятий с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ	2018